

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ																			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ Ρ&Ι	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72							
0 - ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ																			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (βάνες, αντεπίστροφα, εξαρμωτικά)	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓												
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓												
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ - ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓												
1 - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ - ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ																			
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (με ενσωματωμένο το αντεπίστροφο)	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ				✓									P-0101Α,Β,С	ZETOS K10.310 S	WILO	3		
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ						✓												
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			✓										M-0101	AKG-110 (MS)	ΓΕΜΚΟ ΑΕΒΕ	1		
	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ ΓΙΑ 10-15 ΛΕΠΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	✓																	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)						✓												
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ								✓										
	ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ						✓												
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							B-0101	TD-350/125 SILENT SERIES in-line	S&P	1		
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							V-0101	AISI 304	ENVITEC	1		
	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ						✓												
ΧΕΙΡΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΣΧΑΡΟΚΑΔΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	✓												L-0101	ΔΙΑΚΕΝΟ 20 mm	ENVITEC	1		
	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ				✓														
ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							A-0101	TWIN_P	DR. B. PITTALUGA & C. s.r.l.	1		
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ					✓									LALL,LAL,LH 0101			3		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ							✓							SIC 0101Α,Β,С	ACS580	ABB	3		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ							✓							FIT 0101	Promag W 300 5W3B3H	ENDRESS+HAUSER	1		
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓									QIT 0101	Turbimax CUS52D+ Liquiline CM448	ENDRESS+HAUSER	1		
ΜΕΤΡΗΤΗΣ pH	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓									AIT 0101	Orbisint CPS11D Memosens + Liquiline CM444	ENDRESS+HAUSER	1		
2 - ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ																			
ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ														L-0201Α...L-0202H	DSF100HD	WATERA HELLAS	8		
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							V-01Α,Β,С,D,E,F,G,H... V-11Α,Β,С,D,E,F,G,H	BUTTERFLY VALVE	EFFEBI	88		
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ														B-0201Α&Β	GM 7 L	AERZEN	2		
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	✓																	
	ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ	✓																	
	ΔΙΑΡΡΟΗ ΛΑΔΙΟΥ	✓																	
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ				✓														
	ΝΕΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΕΔΡΑΝΟΥ						✓												
	ΕΜΦΡΑΣΗ			✓															
	ΦΘΟΡΑ			✓															
	ΤΑΝΥΣΗ ΙΜΑΝΤΑ			✓															
	ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ								✓										
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							P-0201Α&Β	Rexa PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O	WILO	2		
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ						✓												
ΑΕΡΟΥΣΜΠΙΕΣΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ + ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ	✓												B-0202Α&Β	500/5.5+5.5 + AMD9	CHICAGO PNEUMATIC	2		
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ				✓														

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72								
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						P-0202	Rexa UNI V06/M11-523/A	WILO	1				
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						B-0203A&B	HCFB/4-450/H	S&P	2			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση	
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						NO CODE	HXBR/4-250-A	S&P	1			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση	
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						V-0206A,B,C,D,E,F,G,H	Ball valve type PVC-U	J+J	8			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση	
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						V-0207A,B,C,D,E,F,G,H		GRUNDFOS	8			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση	
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΝΤ. ΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0201A&B	ACS580	ABB	2				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								QIT 0201A,B,C,D,E,F,G,H	Turbimax CUS52D+ Liquiline CM444	ENDRESS+HAUSER	8				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						FIT 0201A,B,C,D,E,F,G,H	Promag W 300, 5W3B1H	ENDRESS+HAUSER	8				
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						PDIT 0201A,B,C,D,E,F,G,H	Cerabar PMP21	ENDRESS+HAUSER	(8+8)				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						FIT 0202	Prowirl F 200	ENDRESS+HAUSER	1				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						PIT 0201	Cerabar PMP21	ENDRESS+HAUSER	1				
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LSLL, LSL, LSH, LSHH 0201			4				
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ						✓						PSL	PRESSURE SWITCH 3BSC990152R1	ABB	2				
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LS	NCPR TB INOX	DISIBEINT	2				
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LS 0202, LSAH 0202, LSAHH 0202	NRI 1 1/2"	DISIBEINT	2				
3 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΟΔΟΥ																				
ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	✓											P-0301A,B&C	NL 150/400-75-4-05-P2	WILO	3				
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	✓																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΡΑΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ				✓															
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	✓											P-0302A&B	BL 80/170-30/2-P2	WILO	2				
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	✓																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΡΑΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ				✓															
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε.Ε.Ν.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	✓											P-0303A&B	SiBoost Smart 2 Helix VE 3604	WILO	2				
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	✓																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ			✓																
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						Y-0301		NITCHI	1			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση	
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						Y-0302		NICTHI	1			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση	
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0301A,B,C	ACS580	ABB	3			ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΠΗΣ	
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0302A&B	ACS580	ABB	2				
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ)																1				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			✓									LIT 0301A&B	Promag W 300, 5W3B2F	ENDRESS+HAUSER	2				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						FIT 0301	Memosens CCS51D + Liquiline CM448	ENDRESS+HAUSER	1				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			✓									AIT 0301	Chloromax CCS 142D + Liquiline CM444	ENDRESS+HAUSER	1				
	ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ				✓															
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ						✓													
ΜΕΤΡΗΤΗΣ pH ΕΞΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								AIT 0302	Orbisint CPS11D Memosens + Liquiline CM444	ENDRESS+HAUSER	1				

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72								
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								QIT 0301	Turbimax CUS52D+ Liquiline CM448	ENDRESS+HAUSER	1				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			✓									QIT 0302	Condumax CLS21D+ Liquiline CM444	ENDRESS+HAUSER	1				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						FIT 0302	Promag W 300, 5W3B1F	ENDRESS+HAUSER	1				
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε.Ε.Ν. (ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ)	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓										1			
4 - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ																				
ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΠΑΧΥΝΤΗ ΙΛΥΟΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ	WEEKLY											L-0401	ISP 6	COSME s.r.l.	1				
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						✓													
	ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΔΡΑΝΩΝ			✓																
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ			✓															ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ 100 ΩΡΕΣ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ			✓																
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						P-0402A&B	Rexa PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O	WILO	2				
	ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ						✓													
ΑΝΤΛΙΑ ΙΛΥΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΩΝ	✓											P-0401A&B	C15KC - monobloc	MONO PUMPS LTD	2				
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	✓																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ	✓																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΒΙΔΩΝ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ	✓																		
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: (ΘΟΡΥΒΟΣ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ)	✓											S-0401	ALDEC 45	ALFA LAVAL	1				
	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ	✓																		
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ	✓																		
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ BACK DRIVE						✓													
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEALS, O-RINGS ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ CONVEYOR						✓													
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEALS, O-RINGS ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ MAIN BEARINGS						✓													
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEALS ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ						✓													
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑΝΩΝ ΤΟΥ CONVEYOR							✓												
	SERVICE ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΚΑΘΡΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ, SEALS)							✓												
	ΛΙΠΑΝΣΗ SPLINE SHAFT							✓												
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ O-RINGS ΚΑΙ GASKETS ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: CASING&COVER, PARING DISC									✓										
	ΑΛΛΑΓΗ V-BELTS ΤΟΥ MAIN DRIVE									✓										
	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ BACK DRIVE									✓										
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΤΟΥ CONVEYOR									✓										
	ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ										✓									
ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: (ΘΟΡΥΒΟΣ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	✓											Y-0401	STC 200	REM	1				
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΤΕΡ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	✓																		
	SERVICE ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΚΑΘΡΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ, SEALS)							✓												
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ	WEEKLY											T-0906	STPL 0750	REM	1				
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ	✓																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ	✓																		
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΡΑΙΩΣΗΣ	✓																		
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ								✓											

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72							
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						✓												
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	✓												P-0906A&B	C21BC	MONO PUMPS LTD	2		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	✓																	
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ	✓																	
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΒΙΔΩΝ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ	✓																	
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							V-0410 & V-0411	SOLENOID BALL VALVE		2		
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (μέρος του συγκροτηματος)							✓								SOLENOID BALL VALVE		1		
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							B-0401	HCM-150 N	S&P	1		
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							Y-0402	GT / ΠΑΛΑΓΚΟ HE-50A	NITCHI	1		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΛΥΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							FIT 0401	Promag W 300, 5W3B40	ENDRESS+HAUSER	1		
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓									LSLL,LSL, LSH, LSHH 0401			4		
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ (ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ)	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓										2		
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SIC 0401A&B	ACS580	ABB	2		
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SIC 0406A&B	ACS580	ABB	2		
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΙΛΥΟΣ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓									FS 0401A&B			2		
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓									FS 0409A&B			2		
5 - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ																			
ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ε.Ε.Ν.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓										1		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓								L-STRADA/004 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ZINLUX STRADA IP66 NA-250W	ZINCOMETAL S.A.	32		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (κάμερες)	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	✓													ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ DAHUA NVR4216-16P 16 IP ΚΑΜΕΡΕΣ / ΚΑΜΕΡΑ DAHUA IPC-3549	DAHUA	6		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓										2		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ κλπ																			Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓										1		Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
7 - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ																			
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ						✓								ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 ΚΥΨΕΛΩΝ ABB UNISEC (SDC_500+PRB) + (SFC_500)	ΓΚΕΡΟ ΑΕ	1		
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ						✓												
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ						✓												
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΚΤΗ																		
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΓΕΙΩΤΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΚΤΗ																		
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ						✓								ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ELETROMECCANICA PIOSASCO, ΙΣΧΥΟΣ 630KVA, ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 20/0,4KV	ELETROMECCANICA PIOSASCO	1		
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Μ/Τ						✓												
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ						✓												
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ						✓												
	ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ						✓												

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72							
	ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)						✓												
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ																		
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			✓										AKG 550	ΓΕΜΚΟ ΑΕΒΕ	1			
	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ ΓΙΑ 10-15 ΛΕΠΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	✓																	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)						✓												
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ								✓										
	ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ						✓												
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ						✓							ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ	ΓΚΕΡΟ ΑΕ	1			
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΕΠΑΦΩΝ						✓												
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΠΑΦΩΝ ΚΛΕΜΜΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ						✓												
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						✓												
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ.Π.Χ.Τ.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓									1			
8 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ																			
Υπολογιστής ΚΕΛ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							Precision 3650 + S2721D	DELL	2			
Φορητός υπολογιστής	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							Vostro 3500	DELL	1			
Εκτυπωτής laser	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							LaserJet Pro MFP M479fdn	HP	1			
Εκτυπωτής μεγάλου format	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							HL-J6100DW Color Inkjet A3	BROTHER	1			
PLC	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							Simatic S7-1500	SIEMENS	5			
UPS ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							VFI Series 2000VA/1800W TGB(PS)	POWERWALKER	2			
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ							✓											
UPS ΠΙΝΑΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							Intelligent 1500VA Line Interactive	CyberPower	4			
	ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ							✓											
SCADA	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓								SIEMENS	2			
9 - ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ																			
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			✓									P-0901A&B	ALLDOS SMART DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	GRUNDFOS	2			
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ			✓															
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			✓									P-0902A&B	ALLDOS SMART DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	GRUNDFOS	2			
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ			✓															
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			✓									P-0903A&B	ALLDOS SMART DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG	GRUNDFOS	2			
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ			✓															

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72							
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ			✓															
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			✓									P-0904A&B	ALLDOS SMART DDA 17-7 AR-PVC/VC-F-31U2U2F	GRUNDFOS	2			
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ			✓															
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ			✓															
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	✓											P-0905A,A/B,B	C21BC	MONO PUMPS LTD	3			
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	✓																	
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ	✓																	
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΒΙΔΩΝ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ	✓																	
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ	WEEKLY											T-0905A&B	STPL 0750	REM	2			
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ	✓																	
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ	✓																	
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΡΑΙΩΣΗΣ	✓																	
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ								✓										
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						✓												
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						B-0901	HXBR/4-250-A	S&P	1			
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						B-0902	HXBR/4-250-A	S&P	1			
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						B-0903	HXBR/4-250-A	S&P	1			
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						B-0904	HXBR/4-250-A	S&P	1			
ΔΙΚΛΑΙΔΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (μέρος του συγκροτηματος)	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SOLENOID BALL VALVE		2			
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						T-0907, 0908, 0909, 0910		GRUNDFOS	4			
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						T-0901	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ROTOSAL	1			
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						T-0902	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ROTOSAL	1			
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						T-0903A&B	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ROTOSAL	2			
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						Q-0902			1			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓								AXION	1			
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						Y-0901, Y-0902, Y-0903, Y-0904		NITCHI	4			
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0905A, A/B, B	ACS580	ABB	3			
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0901A, B	ACS580	ABB	2			
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0902A, B	ACS580	ABB	2			
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓						SIC 0932A, B & SIC 0942A, B	ACS580	ABB	4			
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								FS 0905A, A/B, B						
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LSLL, LSL, LSH 0901	IMN 50 PP H	DISIBEINT	3			
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LSLL, LSL, LSH 0902	IMN 50 PP H	DISIBEINT	3			
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LSLL, LSL, LSH 0903	IMN 50 PP H	DISIBEINT	3			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LAL 0901	NRI 1 1/2"	DISIBEINT	1			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LAL 0902	NRI 1 1/2"	DISIBEINT	1			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				✓								LAL 0903	NRI 1 1/2"	DISIBEINT	1			

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72							
10 - ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ																			
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ																			
ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SPLIT UNIT		1			
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SPLIT UNIT		1			
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SPLIT UNIT		1			
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SPLIT UNIT		1			
ΚΟΥΖΙΝΑ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SPLIT UNIT		1			
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							HEATER		1			
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							HEATER		1			
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΜΕΑ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							HEATER		1			
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							ΑΞΟΝΙΚΟΣ		1			
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							ΑΞΟΝΙΚΟΣ		1			
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ WC (ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΜΕΑ)	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							ΑΞΟΝΙΚΟΣ		3			
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓												
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓												
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓												
13 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ																			
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ																			
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΥΓΡΗΣ & ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							Crystal 9000	Chromatec	1			
ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							multi N/C UVHS	Analytik Jena	1			
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ή ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ : COD / NH4-N / NO3-N/ P-PO4 / TP / υπολειμματικό Cl	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							DR 3900	HACH LANGE	1			
ΦΟΡΗΤΟ ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							HQ1140	HACH LANGE	1			
ΦΟΡΗΤΟ pHΜΕΤΡΟ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							HQ1110	HACH LANGE	1			
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΕΨΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							MBC-6/N + DNP-1500 MP	RAYPA	1			
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓								Witeg	1			
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ COD	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							LT200	HACH LANGE	1			
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							LE 2/11/R7	Nabertherm	1			
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							UN55	memmert	1			
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							IN30	memmert	1			
ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							PCB 250g/ 0.001g	KERN	1			
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							SMZ-143-N2GG	Motic	1			
ΣΥΣΚΕΥΗ JAR TEST	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							AL40	AQUALITIC	2			
ΨΥΓΕΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (250 lt)	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ														LIEBHERR	1			
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							N 86 KN.18	KNF	2			
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							uniSTIRRER 5	LLG	2			
ΚΩΝΟΣ IMHOFF	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ														KARTEL	6			
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΑΛΙΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						✓							GW2145	SMEG	1			

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ P&I	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (pdf format)	ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1	2	3	6	9	12	24	36	48	60	72							
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ															KARTEL	10		
ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ															KARTEL	5		
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Θερμόμετρα, χρονόμετρα, λαβίδες, ορθοσ-τάτες, γυαλιά, οφθαλμόλουτρο, γάντια κτλ.)	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ															KARTEL			

ΣΕΡΡΕΣ , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.